

扎兰屯市疾病预防控制中心

检验报告书

扎疾控检字(2026)B001号

品名称:	生活饮用水	样品来源:	委托	样品数量:	2500ml+500ml
地点:	扎兰屯市雅鲁供水有限责任公司(河西水厂)	检验目的:	水质检测		
单位:	扎兰屯市疾病预防控制中心	送(采)样人:	孟祥民 王旭辉		
采)样日期:	2026.01.21	样品包装、描述及状态:	自带塑料壶无菌袋装无色透明状液体		
检测日期:	2026.01.21	实验室湿度:	40 %RH	实验室温度:	26℃
				检验依据:	GB/T 5750-2023

结果:

项目	单位	结果	国标	检验项目	单位	结果	国标
感官指标和一般化学指标				毒理指标			
度	度	<5	≤15	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.4	≤10
浊度	NTU	0.1	≤1	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06
和味	/	无	无异臭、异味	溴酸盐	mg/L	—	≤0.01
可见物	/	无	无	亚硝酸盐	mg/L	—	≤0.7
值	/	6.9	6.5-8.5	氯酸盐	mg/L	<5.0×10 ⁻³	≤0.7
性总固体	mg/L	60	≤1000	一氯二溴甲烷	mg/L	<1.6×10 ⁻⁶	≤0.1
变(以CaCO ₃ 计)	mg/L	48	≤450	二氯一溴甲烷	mg/L	<1.5×10 ⁻⁶	≤0.06
	mg/L	<0.3	≤0.3	三溴甲烷	mg/L	<4.1×10 ⁻⁶	≤0.1
	mg/L	<0.1	≤0.1	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	小于总量最低检测质量浓度	该类化合物中各种化合物的实际浓度与其各自限值之比之和不超过1
	mg/L	<0.2	≤1.0				
	mg/L	<0.05	≤1.0				
	mg/L	<0.008	≤0.2	二氯乙酸	mg/L	<3.7×10 ⁻³	≤0.05
物	mg/L	2.3	≤250	三氯乙酸	mg/L	<4.4×10 ⁻³	≤0.1
盐	mg/L	9.3	≤250	消毒剂指标及放射性指标			
盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.7	≤3.0	二氧化氯	mg/L	—	≤0.8且≥0.1
以N计)	mg/L	0.02	≤0.5	游离氯	mg/L	0.36	≥2且≥0.3
毒理指标				总氯	mg/L	—	≥3且≥0.5
化物	mg/L	0.45	≤1.0	臭氧	mg/L	—	≤0.3且≥0.02
化物	mg/L	<0.002	≤0.05	总α放射性	Bq/L	—	≤0.5
	mg/L	<0.0005	≤0.005	总β放射性	Bq/L	—	≤1
六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	微生物指标			
	mg/L	<0.0001	≤0.001	菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
	mg/L	<0.001	≤0.01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
	mg/L	<0.0001	≤0.01	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	—	不得检出

检验结论

GB5749-2022

之标准,对

生活饮用水

进行检验,所检指标中

无

不合格。

人: 宋军 赵光宇

复核人: 王旭辉

全项签发人: 王旭辉

报告日期: 2026 年 1 月 30 日

1、本报告仅此两页; 2、本报告一式三份, 第一份留检测机构存档, 第二份留相关科室存档; 第三份交被检测机构; 3、未经疾控中心书面批准, 不得复制检验证书和报告(完整复制除外); 4、本检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。

联系地址: 内蒙扎兰屯市成吉思汗路兰天小区疾控综合楼

E-mail: nishiwodeqidai@163.com

第 2 页 共 2 页

联系电话: (0470) 3217500

传 真: (0470) 3213219



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App